DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

DECLARATION CE OF CONFORMITY

STEGO FRANCE S.A.
Port de Conflans Fin d'Oise
Le Beaupré N°2
78700 Conflans Sainte Honorine
FRANCE

Nous déclarons que les appareils destinés à être mis sur le marché afin d'être utilisés en atmosphères explosibles, désignés ci-après :

Thermostat, régulateur type : REx 011

Pour Gaz : **CE 0081** Ex **II 2 G**
EEx d IIC T6

Pour Poussières : **CE 0081** Ex **II 2 D - 85°C (T6)**

Indice de protection : **IP 66/67**

satisfont :

- **aux dispositions de la directive 94/9/CE**
- **aux normes harmonisées :**

EN 50014 (1992) - EN 50018 (1994) - EN 50281-1-1 (1998)

aux variations issues du type, et représentative de la gamme ayant fait l'objet de l'attestation d'examen **CE type N° 01 ATEX 6074** (conformément à annexe III) et notification de l'evaluation du système q ualité **L.C.I.E. N° 06 ATEX Q8011** (Conformément à annexe VII) délivrés par le L.C.I.E.

- aux dispositions de la directive **89/336, "COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE"** modifiée par la directives **92/31 CEE 93/68 CEE**, par la conformité aux spécifications suivantes :

EN 55015 (1993) - EN 61547 (1995)

au chapitre premier, article 2 de la directive 94/9 CE, par la conformité aux spécifications suivantes :

EN 60598-1 (1996) - EN 60529 (1991)

sous réserve d'une utilisation conforme à leur destination et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur et/ou aux recommandations du constructeur.

Le produits désigné a été conçu, fabriqué et contrôlé dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité certifié conforme à :

EN 29001 (1994)

par l'Assocation Française pour l'assurance de la Qualité (A.F.A.Q.)
Certificat N° 1994/2021b
Date d'obtenation : **17/03/1997**
Site :

We declare that the fittings designed to be placed on the market for use in the explosive atmospheres described below:

Thermostat type : REx 011

For Gas : ***CE 0081*** Ex ***II 2 G***
EEx d IIC T6

For Dusts : ***CE 0081*** Ex ***II 2 D - 85°C (T6)***

Protection Index: ***IP 66/67***

satisfy:

- ***the provisions of directive 94/9EC***
- ***harmonized standards :***

EN 50014 (1992) - EN 50018 (1994) - EN 50281-1-1 (1998)

variants originating from this type and representative of the range of products that have received the ***EC examination certification type n° 01 ATEX 6074*** *(in accordance with Appendix III) and the quality system evaluation notification* **L.C.I.E. N° 06 ATEX Q8011** *(In accordance with Appendix VII) issued by the L.C.I.E).*

-the provision of directives ***89/336, "ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY"*** *, modified by directives 92/31* ***EEC and 93/68 EEC****, in accordance with the following specifications:*

EN 55015 (1993) - EN 61547 (1995)

the chapter first, clause 2 in directive 94/9 EC, in accordance with the following specifications:

EN 60598-1 (1996) - EN 60529 (1991)

subject to use for the purpose for which they were designed and /or installed in accordance with standards in force and/or with the manufactures recommendations.

The said product has been designed, manufactured and controlled within the guidelines of a quality insurance system which is certified to be conform with:

EN 29001 (1994)

by the Association Française pour l'Assurance de la Qualité (A.F.A.Q.)
Certificate n°1994/2021b
date of Issue : ***17/03/1997***
Plant:

Fontenay aux Roses le **02 novembre 1998**

Année d'apposition du marquage **CE : 1998**
Year of affixing CE marking :

CE

Responsable. Département. Qualité et Environnement
Quality and Environnement Dept. Manager

Karl-Heinz Herrmann

Responsable Etablissement
Factory Plant Manager

Hannelore Herrmann

L'organisme notifié chargé de la surveillance est :
L.C.I.E. (N° identification 0081)
B.P. 8 - F-92266 Fontenay aux Roses Cedex

The notified body responsable for monitoring is :
L.C.I.E. (N° intification 0081)
B.P. 8 - F-92266 Fontenay aux Roses Cedex